

合併処理浄化槽チェックリスト

検査項目	チェックのポイント	欄	検査項目	チェックのポイント	欄
1. 流入管きょ及び放流管きょの勾配	汚物や汚水の停滞がないか。		13. ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼働状況	ポンプ升に変形や破損はないか。	
2. 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流の恐れはないか。			ポンプ升に漏水の恐れはないか。	
3. 誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか。			ポンプが2台以上設置されているか。	
	雨水等の排水が流入していないか。			設計どおりの能力のポンプが設置されているか。	
4. 升の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。			ポンプの固定が十分行われているか。	
				ポンプの取りはずしが可能か。	
5. 流入管きょ、放流管きょ及び空気配管の変形、破損の恐れ	管の露出等により変形、破損のおそれはないか。		14. ブロワーの設置、稼働状況	ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げる恐れはないか。	
6. かさ上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。			防振対策がなされているか。	
7. 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。			固定が十分行われているか。	
	保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。			アースはなされているか。	
	コンクリートスラブが打たれているか。		漏電の恐れはないか。		
8. 漏水の有無	漏水が生じていないか。		総 合 所 見 富士見町 _____ 番地に設置の合併処理浄化槽について上記のとおり確認したことを証します。 令和 年 月 日 担当浄化槽設備士氏名 (浄化槽設備士免状の交付番号： _____)		
9. 浄化槽本体の水平状況	水平が保たれているか。				
10. 接触材等の変形、破損、固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に破損はないか。				
	しっかり固定されているか。				
11. ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損はないか。				
	しっかり固定されているか。				
	空気の出方や水流に片寄りはないか。				
12. 消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか。				
	しっかり固定されているか。				
	薬剤筒は傾いていないか。				